Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2-и, т.8 (3852) 54-06-28, mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ТО НДиПР №5 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного надзора)

658839, Алтайский край, г. Яровое, ул. Кулундинская, 51, т. 8(38568)24048, tond5@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 232/1/112

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Юридического лица Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка - детского сада № 31 ИНН 2211003639, ОГРН 1022200883220, Юридический адрес: Алтайский край, г. Яровое, квартал «А» дом 13.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Славгорода, Яровое, Благовещенского, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Родинского, Суетского, Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору Окорокова А.А. № 232 от 6 июня 2016 года, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период *14.06.2016 с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин. 22.06.2016 с 9 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.*, общей продолжительностью *3 рабочих часа*, Государственным инспектором г. Славгорода, г. Яровое, Благовещенского, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Родинского, Суетского, Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору Мандрыкиным Денисом Владимировичем проведена проверка зданий, помещений и территории, эксплуатируемых Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Центром развития ребенка - детским садом № 31 по адресу: г.Яровое, кв-л. «А» 13

совместно с: *Заведующим Кулишенко Надеждой Михайловной*

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору :

№ предписания	Ви нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В подвальном помещении не заделаны негорючими материалами обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями	п. 22 ППР в РФ	15.08.2016	
2	В подвальном помещении располагается мастерская,	п.п. "г" п. 23 ППР в РФ	15.08.2016	

	причем выход из нее не изолирован противопожарными преградами от общей лестничной клетки			

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридическими лицами вправе обжаловать настоящее предписания в порядке установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое, Благовещенского, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Родинского, Суетского, Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору Мандрыкин Денис Владимирович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

Государственный инспектор ТО НД №5 по пожарному надзору 148

«22» июня 2016г. М.П.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий Кулишенко Надежда Михайловна

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

«22» июня 2016г.

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19.